

合肥盐业冷链食品加工中心供配电设备采购及安装答疑公告 1

各投标人：

合肥盐业冷链食品加工中心供配电设备采购及安装（项目编号：2025AFFAZ00118）答疑公告如下：

1、招标文件“P52页”商务、技术及报价文件详细评审标准“（1）产品质量保证措施”如下图所示：

2.2.2	技术文件	产品质量、成品保护措施方案	6分	(1) 产品质量保证措施：评委根据本项目的要求，对投标人所选设备的品牌、适用条件、应用业绩、产品全生命周期等产品质量保证措施进行综合评价。 (2) 成品保护措施：对设备运输、吊装、就位、安装、调试等竣工验收前的成品保护措施方案进行综合评价。 优秀得 $4 < F \leq 6$ 分，一般得 $2 < F \leq 4$ 分，较差得 $0 \leq F \leq 2$ 分，未提供的不得分。
-------	------	---------------	----	---

关于“对投标人所选设备的品牌、适用条件、应用业绩、产品全生命周期等产品质量保证措施进行综合评价”请问此小点是否指：需要提供所选设备品牌的相关技术资料、业绩资料、检测报告、画册样本？如果投标单位所选品牌皆为招标文件推荐品牌表内的品牌，这部分是否只需要列一个品牌响应表即可？

答：需根据所投设备提供相关质量保证资料，不限于品牌参数，技术资料、业绩资料、检测报告、画册样本等资料。所投产品需响应投标品牌响应表，填报所投品牌的技术参数，同时需要提供相关质量保证资料及品牌市场美誉度简介。

2、清单中为列出外线电缆试验调试分项工程，电缆清单描述中均为提到，请招标人确认是否为漏项？

答：外线电缆试验调试费详见清单序号 103 项、104 项送配电装置调试，投标人应在投标时充分考虑一切费用及风险，投标人综合考虑在报价中，结算时价格不作调整。

3、请问配电房内光伏预留仅施工基础吗？

答：仅施工预留设备相应基础并做好覆盖防护。

4、外线施工图纸，并未给电杆与灌注桩的连接方式，请问是否可以补充图纸？

答：电杆采用桩式套筒式基础，清单中已计列相关工程量，投标人自行考虑施工方案，确保电杆牢固安全。

5、请问占管部分是否收取占管费？

答：投标人咨询项目所在地相关管理部门，清单不调整，投标人应在投标时充分考虑一切费用及风险，投标人综合考虑在报价中，结算时价格不作调整。

6、目前最新一期合肥市人工费为 159.15 元/工日，招标文件发布的人工费为 160.47 元/工日，请问投标报价时人工费应计取多少？

答：最高限价人工费参照160.47元/工日进行编制，投标人根据招标文件要求自行考虑报价。

7、清单序号 113，低压桥架 300*200 清单工程量为 9.14 米，复核图纸工程量为 77.07 米，请复核？

答：经复核清单序号113，低压桥架300*200的工程量为77.07米，清单不调整，按原清单报价，投标人应在投标时充分考虑一切费用及风险，投标人综合考虑在报价中，结算时价格不作调整。

8、以下低压电缆出线未找到用电设备具体位置，请明确？

2#冷库应急照明配电箱 主用 APE1	YJV22-4*120
2#冷库应急照明配电箱 主用 APE1	YJV22-4*150
2#冷库照明配电箱 AP	YJV22-4*120
2#冷库电梯配电箱 DT	YJV22-4*185
2#冷库应急照明配电箱 备用 APE2	YJV22-4*150
门卫配电室 AL	YJV22-4*10

答：清单电源已有配电房接至单体配电箱电缆，以上2#冷库配电箱均在2#冷库一层电井内，门卫室AL设置于南侧门卫室内，投标人应在投标时充分考虑一切费用及风险，投标人综合考虑在报价中，结算时价格不作调整。

9、本项目于2025年1月21日正式挂网，2月11日开标，除去春节假期实际仅有11个工作日用于投标准备，时间紧张，且推荐品牌中的设备厂家放假早、复工迟，难以询价，对本项目投标影响较大，请问是否可延期开标？

答：不延期开标。

（一）招标人：安徽省合肥市盐业有限公司

地址：安徽省合肥市庐阳区亳州路街道亳州路240号

联系人：王工

电话：13966705727

（二）招标代理机构：鼎信数智技术集团股份有限公司

地址：合肥市经开区翡翠路港澳广场A座17-20层

联系人：袁成

电话：15156681948

2025年1月27日

